

5.1.6 NÁVRHOVÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ

Výrobek	Šířka	λ_u	ρ	c	μ
	(m)	(W/mK)	(kg/m ³)	(J/kgK)	(-)
Obvodové zdivo					
TOB+S Z400/Lep198-P6					
A) Izolační část	0,16	0,042	491	1000	30/70
B) Nosná část	0,24	0,733	1300	1000	5/15
TOL+S Z400/Lep198-P5					
A) Izolační část	0,16	0,040	312	1000	30/70
B) Nosná část	0,24	0,454	900	800	5/15
TOB+N Z400/Lep198-P6					
A) Izolační část	0,16	0,039	491	1000	30/70
B) Nosná část	0,24	0,733	1300	1000	5/15
TOL+N Z400/Lep198-P5					
A) Izolační část	0,16	0,037	312	1000	30/70
B) Nosná část	0,24	0,454	900	800	5/15
Nosné zdivo					
TNB 175/Lep198-P6	0,175	0,761	1725	1000	5/15
TNL 175/Lep198-P6	0,175	0,473	1180	800	5/15
TNB 240/Lep198-P6	0,24	0,571	1380	1000	5/15
TNL 240/Lep198-P6	0,24	0,436	940	800	5/15
TNB 300/Lep198-P6	0,3	0,536	1240	1000	5/15
TNL 300/Lep198-P6	0,3	0,423	840	800	5/15
TNB 400/Lep198-P6	0,4	0,541	1320	1000	5/15
TNL 400/Lep198-P6	0,4	0,482	990	800	5/15